



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

VEOLIA-EAU CGE (atlantique-analyses.eau-sdo@veolia.com)

SIAEP NORD OUEST CHARENTE (accueil@siaepnordouest16.fr)

MAIRIE DE VILLEFAGNAN (mairie-villefagnan@wanadoo.fr)

— Délégation Départementale
de la Charente

— Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

— J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : NORD OUEST VEOLIA

Prélèvement	00101651	Commune	VILLEFAGNAN
Unité de gestion	0343 NORD OUEST VEOLIA	Prélevé le :	mercredi 24 avril 2019 à 13h42
Installation	UDI 000313 MOULIN NEUF ACHAT	par :	Romain Peyrical - LDAR 16
Point de surveillance	0000000313 COMMUNE	Type visite :	D1
Localisation exacte	RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU RUE DE CHEF BOUTONNI	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	15,1 °C		25	
Chlore libre	0,20 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16. ANGOULEME 1602
Type de l'analyse : DIST Code SISE de l'analyse : 00105597 Référence laboratoire : 19042300704301

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	<1 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration après filtration simple	<5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	0,21 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,9 unité pH		de 6,5 à 9	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00101651)

Les paramètres analysés sont conformes aux limites de qualité en vigueur. Analyse hors contrôle sanitaire.

Signé à Angoulême le 2 mai 2019

Pour le Directeur Général, la responsable du pôle santé
publique et environnementale

MARTINE LIEGE

Destinataires

VEOLIA-EAU CGE (atlantique-analyses.eau-sdo@veolia.com)
SIAEP NORD OUEST CHARENTE (accueil@siaepnordouest16.fr)
MAIRIE DE VILLEFAGNAN (mairie-villefagnan@wanadoo.fr)

— Délégation Départementale
de la Charente

— Pôle Santé Publique et Environnementale
— Service Santé Environnement

— J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle
— sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : NORD OUEST VEOLIA

— Prélèvement	00099905	Commune	VILLEFAGNAN
— Unité de gestion	0343 NORD OUEST VEOLIA	Prélevé le :	mercredi 31 octobre 2018 à 11h00
Installation	UDI 000313 MOULIN NEUF ACHAT	par :	Romain Peyrical - LDAR 16
Point de surveillance	0000000313 COMMUNE	Type visite :	D1
Localisation exacte	PLACE EDGAR SAULNIER	Type d'eau :	

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16. ANGOULEME 1602
Type de l'analyse : 016DIST Code SISE de l'analyse : 00103851 Référence laboratoire : 18103001578901

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
NITRATES (EN NO3)	31,80 mg/L	50		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00099905)

Le paramètre chimique analysé est conforme à la limite de qualité en vigueur.

Signé à Angoulême le 5 novembre 2018
Pour le Directeur Général, l'Ingénieur d'études sanitaires



JOËLLE VIGIER